



Муниципальное образование
«Юкковское сельское поселение»
МП «Северное РЭП» ЮСП
188653 Ленинградская обл.
Всеволожский р-н
д. Лупполово, д.3 кв. 9

Генеральному директору
ООО «АйЭмДэ групп»
Семенову О.Г.

Исх. № 73 от 29.04.2013г.

Технические условия

На присоединение к муниципальным сетям водоснабжения проектируемой малоэтажной застройки «Черничная поляна» расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер.Юкки, ул Тенистая д.д.№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, Ольховый тупик, Садовая ул. №28, №30, №33, №35, Полянная ул. №7-А, №7-Б, №9-А,

1. Настоящие технические условия выдаются на присоединение к муниципальным сетям водоснабжения проектируемой малоэтажной застройки «Черничная поляна» расположенной по адресу: *Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер.Юкки, ул. Тенистая д.д. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, Ольховый тупик, Садовая ул. д.д. №28, №30, №33, №35, Полянная ул. №7-А, №7-Б, 9-А* (основание- свидетельства о государственной регистрации права 47-АВ 002981, 47-АВ 531192, 47-АВ 891417, 47-АВ 891418, 47-АВ 891448, 47-АВ 891433, 47-АВ 891446, 47-АВ 891447, 47-АВ 793793, 47-АВ 615974, 47-АВ 615971, 47-АВ 615973, 47-АВ 971960, 47-АВ 615972, 47-АВ 670711, 47-АВ 615975. Договоры аренды земельных участков).

2. Запрашиваемые объемы:

Водопотребление 400м³/сут

3. Водоснабжение

3.1. Вода питьевая. Напор в точке подключения – 2,5 кг/см².

3.2. Водоснабжение осуществить от внутриквартальных сетей дер. Юкки .

3.3. Подключение произвести в д. Юкки, Ленинградское шоссе, напротив д. №1Б .

На врезке установить колодец с запорной арматурой.

3.4. Для обеспечения водоснабжения в запрашиваемых объемах необходимо произвести мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) существующих сетей водоснабжения, а именно:

Вариант №1

Запроектировать и построить водопровод от точки присоединения до проектируемой малоэтажной жилой застройки «Черничная поляна» с учетом присоединения существующих абонентов дер. Дранишники и дер. Лупполово.

Вариант №2

- Выполнить проект капитального ремонта водопровода Южки – Лупполово.
- Произвести перекладку участка существующего водопровода Южки – Лупполово с увеличением диаметра.
- Диаметр перекладываемого участка водопровода определить проектом

3.5 Запроектировать и построить повысительную насосную станцию с резервуарами запаса воды. Проектом предусмотреть объем воды для нужд пожаротушения.

3.6 Запроектировать и построить коммерческий узел учета воды.

4. В связи с отсутствием сетей канализации и ливневой канализации в данном районе необходимо запроектировать и построить канализационные очистные сооружения и ливневые очистные сооружения.

5. Все проекты предоставить на согласование в эксплуатирующую организацию.

6. До начала строительства заключить договор на ведение технического надзора с эксплуатирующей организацией.

7. По окончании строительства и ввода в эксплуатацию объектов перечисленных п. 3.4 ,3.5, 3.6, 4 предоставить исполнительную документацию в эксплуатирующую организацию..

8. Ответственность за исправное техническое состояние систем и сооружений возлагается на владельца объекта.

9. Установка водомерного узла на период строительства обязательна.

10. Договор на отпуск питьевой воды с М.П. «Северное РЭП» заключается после получения справки о выполнении настоящих Технических условий.

11. Технические условия считаются действительными после выполнения условий договора №1-4-13. от 29.04.2013г.

Срок действия ТУ – 2 года.

Директор
МП «Северное РЭП»



А.П. Чулков

Составил: В.В. Насонов
Тел. 3465655